

## Netzdaten

### § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netzebene

Die Höchstentnahmelast und den Bezug aus vorgelagerter Netzebene für das Geschäftsjahr 2024 finden Sie in der nachfolgend aufgeführten Tabelle.

Spannungsebene	Arbeit in kWh	Leistung in kW	Zeitpunkt des Auftretens
MS	64.192.756	17.425	18.01.2024 um 11:45 Uhr
Umspannung MS/NS	64.419.586	14.533	11.01.2024 um 09:30 Uhr
NS	52.626.724	11.732	21.01.2024 um 11:45 Uhr